

Midlertidig overnatning

Generelt

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde til-lades af brandvæsenet – i praksis ved anmeldelse af overnatningen.

Midlertidig overnatning må maksimalt have en varig-hed af 5 døgn.

Overnatningen skal anmeldes til brandvæsenet se-nest dagen før, overnatningen skal finde sted. Anmel-delse skal ske via hjemmesiden www.beros.dk, og skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn og adresse på institution, skole mv.
- Perioden for overnatningen
- Antal børn og antal voksne der overnatter
- Navn og telefonnummer på den ansvarlige som er til stede ved overnatningen

Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsans-varlig person skal sørge for, at retningslinjerne overholdes. Udpegningen af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af ret-ningslinjerne.

Lokaler mindre end 75 m²

I lokaler mindre end 75 m², hvor vinduer (rednings-åbninger) er placeret mere end 2 meter over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er 2 uafhængige udgange.

I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtvej-je skal der placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes én røgalarm i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden, at der opsættes røgalarm i de tilhørende flugtvejs-gange.

Reglerne

Midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er indrettet til hotel, er beskrevet i kap. 11 i Bekendtgørelse om driftsmæssige for-skrifter for hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (nr. 212 af 27. marts 2008).

Lokaler større end 75 m²

Lokaler større end 75 m² skal have 2 modstående ud-gange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at 2 udgange til den samme gang ikke er tilstrække-ligt.

I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtvej-je skal der placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes mini-mum 2 røgalarm i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden, at der opsættes røgalarm i de tilhørende flugtvejs-gange.

Der skal udarbejdes belægningsplan, som skal god-kendes af brandvæsenet. Den skal tilgodese, at flugt-veje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig mulighed for passage i soveområdet.

Overnatning til flere end 150 personer i samme bygning

Ovenstående retningslinjer er gældende, og der skal være en fast vågen vagt, som foretager rundringer i hele bygningen. Brandvæsenet fastsætter retnings-linjer for instruktion af vagter.

